

## 25.260.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.260.1207 (174-1207)</b>                                                 |
| <b>Tanımı</b>  | 25 m³/h, Ø273, DN 100, FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                 |
| <b>Fasikül</b> | Isıtma Sistemleri Tesisatı                                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 27903,25     | 1202,05       | 601,03          |
| 2025-Kasım  | 27309,71     | 1191,75       | 595,88          |
| 2025-Ekim   | 26943,66     | 1162,11       | 581,06          |
| 2025-Eylül  | 26218,10     | 1125,70       | 562,85          |
| 2025-Ocak   | 22785,63     | 973,13        | 486,57          |
| 2024        | 16887,50     | 737,50        | 368,75          |
| 2023-2      | 11979,38     | 446,88        | 223,44          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 7480,75      | 273,25        | 136,63          |
| 2022-3      | 5720,31      | 176,31        | 88,16           |
| 2022-2      | 5679,63      | 135,63        | 67,82           |
| 2022-1      | 3285,63      | 135,63        | 67,82           |
| 2021        | 2172,20      | 88,89         | 44,45           |
| 2020        | 2019,86      | 72,84         | 36,42           |
| 2019        | 1514,99      | 61,99         | 31,00           |
| 2018        | 1490,00      | 37,00         | 18,50           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.260.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağzları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağzları olan, iç kısmında su giriş ağzı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının işyerine temini ve montajının yapılması.

## 25.260.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                       |        |          |
| 20.260.1207 |                 | 25 m³/h, Ø273 , DN100 / FLANŞLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI ) / Denge Tankı (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                        |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                  | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                            | Saat   | 1,600000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                   | Saat   | 1,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.