

05.1.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	05.1.II
Tanımı	Boyalı Kaynaklı Demir Direk (BAHH)
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	14,25	9,53	5,32
2005	0,00	0,00	0,00
2019	13,29	9,08	5,00
2014	5,80	4,27	2,23
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	9,68	6,89	3,77
2016	7,10	5,60	3,03
2017	8,17	6,05	3,30
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	33,28	16,77	9,42
2013	5,21	3,81	2,01
2023-1	61,91	29,13	16,51
2021	16,72	10,41	5,91
2015	6,25	4,65	2,42
2008	0,00	0,00	0,00

05.1.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Standardına ve Elektrik Genel Teknik Şartnamesine uygun evsafıta profil demiri, sac lama ile korkuluk imali için gerekli yuvarlak demirler.
- b) Montaj: Şartname ve projesine uygun direk ve korkuluk imali, demir yüzeylerindeki pas ve kirler temizlenerek bir kat sülyen (veya muadili) ve iki kat yağlı boya (veya muadili) ile boyanması, mamul direklerin çukur başlarına nakli, her cins kaplama ve zeminde çukur kazılması, çukurlardan çıkan toprak ve taşın idarece gösterilen yere atılması direğin imali, montajı ve dikilmesi, 200 dozlu temel ve 300 dozlu yağmurluk betonu (perdahlanarak) yapılması, direklerin projesine göre numaralandırılması ve bozulan tretuvarlar ile kaldırımların eski hale getirilmesi (Zaruri hallerde, özel temel yapıldığı takdirde, normal temelden fazlası için ayrıca ödeme yapılır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.1.II Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.