

35.105.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.105.1112 (724-402/1)
Tanımı	40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (TS 5018-1 EN 60898 -1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	308,68	159,80	79,90
2025-Kasım	305,54	158,44	79,22
2025-Ekim	298,48	154,50	77,25
2025-Eylül	292,03	149,66	74,83
2025-Ocak	250,60	129,38	64,69
2024	165,00	60,50	30,25
2023-2	103,00	31,60	15,80
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	78,50	19,70	9,85
2022-3	49,80	12,70	6,35
2022-2	46,88	9,75	4,88
2022-1	33,30	9,75	4,88
2021	20,00	6,95	3,48
2020	18,00	6,95	3,48
2019	16,50	6,65	3,33
2018	12,80	5,25	2,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.105.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören en az 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya °C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil.

35.105.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.105.1112		40 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,200000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.