

35.110.5152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.110.5152 (715-532)

Tanımı 3x2.000 A'e kadar Icu: 100 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 100 kA, Elektronik Korumalı, Açık tip güç şalterleri

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	149419,39	2927,54	1463,77
2025-Kasım	147649,03	2902,43	1451,22
2025-Ekim	144494,69	2830,26	1415,13
2025-Eylül	142819,64	2741,58	1370,79
2025-Ocak	121654,00	2370,00	1185,00
2024	114400,00	5960,00	2980,00
2023-2	67540,00	5960,00	2980,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	55040,00	3720,00	1860,00
2022-3	39860,00	2400,00	1200,00
2022-2	39306,00	1840,00	920,00
2022-1	26410,00	1840,00	920,00
2021	15490,00	1840,00	920,00
2020	13400,00	1840,00	920,00
2019	12540,00	1840,00	920,00
2018	9380,00	1450,00	725,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun,
alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan,
400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan,
elektronik koruma röleli,
elektrik panosuna sabit olacak şekilde monte edilen,
açık tip devre kesicinin temin ve montajı. (I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.5152		3x 2000A e kadar Icu 100 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10)In, elektronik korumalı / 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 100 kA, Elektronik Korumalı / Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,600000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	3,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.