

25.225.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4030 (165-930)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 1.750, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7900,74	412,27	206,14
2025-Kasım	7820,73	408,73	204,37
2025-Ekim	7601,21	398,58	199,29
2025-Eylül	7471,56	386,08	193,04
2025-Ocak	6535,00	333,75	166,88
2024	5420,25	252,75	126,38
2023-2	4645,63	153,13	76,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3303,13	94,38	47,19
2022-3	2005,19	60,94	30,47
2022-2	1991,13	46,88	23,44
2022-1	1309,38	46,88	23,44
2021	844,19	30,74	15,37
2020	586,20	25,20	12,60
2019	522,33	21,44	10,72
2018	446,00	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP sacdan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

25.225.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.225.4030		Eksenler arası mesafe(mm) 600-700 Yükseklik(mm) 1750 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.