

25.245.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.245.1108 (173-108)
Tanımı	324/5,6 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3096,55	873,16	436,58
2025-Kasım	3078,98	865,68	432,84
2025-Ekim	3021,33	844,16	422,08
2025-Eylül	2961,40	817,70	408,85
2025-Ocak	2722,63	706,88	353,44
2024	2552,00	536,25	268,13
2023-2	2003,88	325,00	162,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1468,50	196,63	98,32
2022-3	1397,40	126,75	63,38
2022-2	1368,15	97,50	48,75
2022-1	699,75	97,50	48,75
2021	414,20	63,86	31,93
2020	293,94	52,34	26,17
2019	266,06	44,53	22,27
2018	177,00	30,90	15,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sac la kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi.

25.245.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.300.1313		12" ----- 323,9x5,6 ----- 44,0 (Anma Ölçüsü (inç) ----- Dış çap/et kalınlığı (mm/mm) ----- Ağırlık (kg/m)) / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1,100000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.