

25.250.4502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.250.4502 (169-1212)
Tanımı	Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20, Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8157,84	1679,16	839,58
2025-Kasım	7431,04	1664,75	832,38
2025-Ekim	7410,43	1623,39	811,70
2025-Eylül	7191,88	1572,50	786,25
2025-Ocak	6358,13	1359,38	679,69
2024	5196,25	1031,25	515,63
2023-2	4246,25	625,00	312,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3395,63	378,13	189,07
2022-3	2656,88	243,75	121,88
2022-2	2600,63	187,50	93,75
2022-1	1650,00	187,50	93,75
2021	1213,26	122,81	61,41
2020	939,44	100,64	50,32
2019	796,48	85,63	42,82
2018	637,00	62,00	31,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

0

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya °C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil işyerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.250.4502		Anma Debisi 1,5 M ³ /H, Dn 15-20 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.