

35.110.5505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.110.5505 (716-125)
Tanımı	3 veya 4 kutuplu 2.500 A'e kadar, Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	50257,49	463,22	231,61
2025-Kasım	49660,28	459,25	229,63
2025-Ekim	48601,20	447,84	223,92
2025-Eylül	48047,94	433,80	216,90
2025-Ocak	40921,00	375,00	187,50
2024	38330,00	1470,00	735,00
2023-2	20430,00	773,00	386,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16860,00	483,00	241,50
2022-3	12260,00	312,00	156,00
2022-2	12186,00	240,00	120,00
2022-1	6800,00	240,00	120,00
2021	3880,00	240,00	120,00
2020	3320,00	240,00	120,00
2019	3090,00	240,00	120,00
2018	2660,00	189,00	94,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Termik magnetik şalterlere ayrıca ilave edilerek monte edilen, uzaktan açma ve kapama işini motor mekanizması ile sağlayan, gerekli kumanda düğmeleri, açtırma bobini (açık tip şalterlerde ayrıca kapama bobini) ve yardımcı kontakları bulunan ilave donanımın temini ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.110.5505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.5505		3 veya 4 kutuplu 2500 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.