

25.245.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.245.1102 (173-102)
Tanımı	83/3,25 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	715,00	335,84	167,92
2025-Kasım	710,39	332,95	166,48
2025-Ekim	695,96	324,69	162,35
2025-Eylül	680,08	314,50	157,25
2025-Ocak	615,63	271,88	135,94
2024	550,00	206,25	103,13
2023-2	411,00	125,00	62,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	295,63	75,63	37,82
2022-3	268,33	48,75	24,38
2022-2	257,08	37,50	18,75
2022-1	146,81	37,50	18,75
2021	86,84	24,56	12,28
2020	61,65	20,14	10,07
2019	54,91	17,13	8,57
2018	39,60	18,40	9,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sac la kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi.

25.245.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.300.1207		Dış Çapı / Et Kalınlığı mm 83/3,2 Ağırlık kg/m 6,46 / Dikişli borular / Çelik Borular (Rayici)	m	1,100000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.