

## 25.285.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.285.2008 (412-308)</b>                                            |
| <b>Tanımı</b>  | 20.000 Litre, Isıtıcısız ana yakıt deposu (TSE 712), YAĞ YAKIT DEPOLARI |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                    |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                           |
| <b>Fasikül</b> | Isıtma Sistemleri Tesisatı                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 208595,12    | 11897,35      | 5948,68         |
| 2023-2 | 186605,06    | 7463,96       | 3731,98         |
| 2023-1 | 124313,83    | 4876,48       | 2438,24         |
| 2022-3 | 83086,61     | 3515,46       | 1757,73         |
| 2022-2 | 82551,74     | 2921,16       | 1460,58         |
| 2022-1 | 42589,18     | 2471,31       | 1235,66         |
| 2021   | 27456,24     | 1550,46       | 775,23          |
| 2020   | 20020,04     | 1299,49       | 649,75          |
| 2019   | 16080,80     | 1111,56       | 555,78          |
| 2018   | 15966,00     | 984,00        | 492,00          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.285.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onaylı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülün ile boyanmış olarak işyerinde temini, yerine montajı. (mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

## 25.285.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.