

35.135.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.135.1901 (725-401)
Tanımı	100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	557,00	89,50	44,75
2023-2	381,00	46,90	23,45
2023-1	317,00	29,30	14,65
2022-3	240,00	18,90	9,45
2022-2	235,05	14,50	7,25
2022-1	90,50	14,50	7,25
2021	52,50	10,30	5,15
2020	52,50	10,30	5,15
2019	45,20	8,80	4,40
2018	36,00	6,95	3,48

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5 - 1, ölçü akım trafosu temin ve montajı.

35.135.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.135.1901		100 - 500/5 A. / Ölçü Akım Trafosu: (1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (TS- 620 EN 60044-1) / Ölçü Aletleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.