

## 35.140.3610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 35.140.3610 (727-715)                                                                                                                         |
| Tanımı  | 3x95+50/25 mm <sup>2</sup> , TS 1178 IEC 60502'ye uygun 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) |
| Birimi  | m                                                                                                                                             |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                 |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                                                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1730,00      | 134,00        | 67,00           |
| 2023-2 | 1450,00      | 70,50         | 35,25           |
| 2023-1 | 1130,00      | 44,00         | 22,00           |
| 2022-3 | 1060,00      | 28,40         | 14,20           |
| 2022-2 | 1050,52      | 21,80         | 10,90           |
| 2022-1 | 485,00       | 21,80         | 10,90           |
| 2021   | 289,00       | 16,70         | 8,35            |
| 2020   | 185,00       | 15,10         | 7,55            |
| 2019   | 174,00       | 14,50         | 7,25            |
| 2018   | 134,00       | 11,40         | 5,70            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.3610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi.

Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

### 35.140.3610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                             |        |          |
| 30.140.3610 |                 | 3x95 + 50/25 mm2 / YVOV (NYRY):<br>YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı<br>kabloları ile kolon ve besleme hattı<br>tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları<br>(Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                              |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                        | Saat   | 0,160000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                 | Saat   | 0,320000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                        | Saat   | 0,160000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.