

35.160.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.1180 (734-300)

Tanımı Darbe akım anahtar kumandalı sortı (TS uygunluk ve CE belgeli malzeme ile)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	680,00	409,00	204,50
2023-2	541,00	215,00	107,50
2023-1	174,00	71,00	35,50
2022-3	142,00	45,80	22,90
2022-2	130,68	35,20	17,60
2022-1	76,00	35,20	17,60
2021	49,10	25,10	12,55
2020	36,50	20,50	10,25
2019	34,70	19,50	9,75
2018	28,00	15,40	7,70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PVC boru içerisinde, linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² kesitinde iletkenlerle sıva altı veya sıva üstü darbe akım anahtarı ile kumanda edilen sortinin yapılması, liht anahtar, buat, klemens, armatür takozu her nevi malzemenin temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Ölçü: liht anahtar adedi sayılır, paralel sortiler, armatürler, darbe akım şalteri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.

35.160.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm ² kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	10,000000
30.140.2401		1x1,5 mm ² kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	10,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	10,000000
30.185.1250		Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,020000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,040000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,420000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.