

## 35.170.5202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.170.5202 (742-129/2)</b>                                |
| <b>Tanımı</b>  | 360° tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, Hareket Sensörleri |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                 |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 440,00       | 80,00         | 40,00           |
| 2023-2 | 311,00       | 37,20         | 18,60           |
| 2023-1 | 247,00       | 23,20         | 11,60           |
| 2022-3 | 204,00       | 15,00         | 7,50            |
| 2022-2 | 182,55       | 11,50         | 5,75            |
| 2022-1 | 112,00       | 11,50         | 5,75            |
| 2021   | 71,00        | 8,20          | 4,10            |
| 2020   | 65,00        | 8,20          | 4,10            |
| 2019   | 61,00        | 7,00          | 3,50            |
| 2018   | 50,50        | 5,50          | 2,75            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.170.5202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

220 - 240 volt şebeke geriliminde, -20 °C ve +40 °C arası sıcaklıkta çalışabilen, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi ayarı ve gün ışığı ayarı yapılabilen, en az IP 44 koruma sınıflı, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 60669-2-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, duvar tipi olanda optik algılayıcısı dijital yapıda ve 180° ön tarafındaki alanda, tavan tipi olanda 360° çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip olan, duvar tipi sıva üstü hareket sensörünün temini, işyerine nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.170.5202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                      |        |          |
| 30.170.5202 |                 | 360° tavan tipi sıva üstü hareket sensörü / Hareket Sensörleri / LED ARMATÜRLER (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                       |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                 | Saat   | 0,150000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                          | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                 | Saat   | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.