

## 35.185.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.185.1102 (780-102)</b>                                                 |
| <b>Tanımı</b>  | Gömme komütatör anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                         |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 76,50        | 35,40         | 17,70           |
| 2023-2 | 40,60        | 13,30         | 6,65            |
| 2023-1 | 28,50        | 8,30          | 4,15            |
| 2022-3 | 23,50        | 5,35          | 2,68            |
| 2022-2 | 22,25        | 4,10          | 2,05            |
| 2022-1 | 20,60        | 4,10          | 2,05            |
| 2021   | 10,40        | 2,90          | 1,45            |
| 2020   | 8,35         | 2,35          | 1,18            |
| 2019   | 7,75         | 2,30          | 1,15            |
| 2018   | 7,00         | 1,80          | 0,90            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.185.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A'e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar, temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı ile birlikte.

## 35.185.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                  |        |          |
| 30.185.1102 |                 | Gömme komütatör anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                             | Saat   | 0,150000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                      | Saat   | 0,350000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                             | Saat   | 0,350000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.