

### 35.150.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.150.1503 (791-304)</b>                                                              |
| <b>Tanımı</b>  | 2x4 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                         |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                             |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                 |


#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 78,00        | 35,40         | 17,70           |
| 2023-2 | 55,50        | 18,60         | 9,30            |
| 2023-1 | 40,60        | 11,60         | 5,80            |
| 2022-3 | 35,10        | 7,45          | 3,73            |
| 2022-2 | 33,31        | 5,70          | 2,85            |
| 2022-1 | 19,50        | 5,70          | 2,85            |
| 2021   | 12,00        | 4,35          | 2,17            |
| 2020   | 9,80         | 4,35          | 2,18            |
| 2019   | 9,45         | 4,15          | 2,08            |
| 2018   | 7,85         | 3,25          | 1,63            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

### 35.150.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                             |        |          |
| 30.150.1503 |                 | 2x4 mm <sup>2</sup> / NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                              |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                        | Saat   | 0,050000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                 | Saat   | 0,110000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                        | Saat   | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.