

25.305.8205/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8205/A (204-920/2-6/A)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x5,5 mm (10 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	481,48	17,41	8,71
2023-2	354,30	10,55	5,28
2023-1	270,51	6,45	3,23
2022-3	198,83	4,18	2,09
2022-2	197,88	3,23	1,62
2022-1	121,19	3,23	1,62
2021	64,69	2,10	1,05
2020	58,63	1,73	0,87
2019	56,73	1,48	0,74
2018	53,75	0,88	0,44

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8205/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8205/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.