

25.305.8405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8405/A (204-961/2/A)
Tanımı	PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm, (Bina içinde, %25 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	43,74	14,83	7,42
2023-2	27,60	9,00	4,50
2023-1	19,74	5,51	2,76
2022-3	13,38	3,58	1,79
2022-2	12,54	2,74	1,37
2022-1	8,68	2,74	1,37
2021	5,25	1,79	0,90
2020	4,63	1,48	0,74
2019	4,11	1,25	0,63
2018	3,38	0,75	0,38

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8405/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.