

25.23-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.23-002
Tanımı	3x250A Dikey AG Sigortalı Yük Ayırıcısı (Komple)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	277,90	136,90	45,86
2017	297,30	147,00	49,26
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	436,50	216,35	72,50
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	461,95	227,01	76,01
2005	0,00	0,00	0,00
2014	217,30	95,90	32,15
2023-1	2058,37	674,08	225,56
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	1151,92	389,90	130,60
2007	0,00	0,00	0,00
2013	191,70	86,70	29,06
2015	227,10	107,00	35,84
2021	568,85	248,38	83,10
2018	322,89	165,77	55,55

25.23-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun, normal koşullarda yükV akımlarını kapama, taşıma ve açmaya uygun olarak imal edilmiş, ayrıca kısa devre akımlarını şartnamesinde öngörülen sürede taşıyabilen ve kısa devre akımı üzerine kapanabilen, üç kutuplu, iki konumlu, bağımsız el kumandalı sigortalı AG yük ayırıcısı. AG sigortalı yük ayırıcı şalteri. (1) kapalı pozisyonunda şalterin kapağı açılmaz, sigortaya müdahale edileceği zaman şalter (0) pozisyonuna (şalter açık) durumuna getirilir. Bu durumda bıçaklı sigorta kontaklarında akım yoktur. Şalter emniyetle değiştirilir.

b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla.

25.23-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.