

25.305.8105/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8105/A (204-920/1-5/A)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x2,9 mm (6 bar), (Bina içinde, %25 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	161,16	17,41	8,71
2023-2	120,70	10,55	5,28
2023-1	90,83	6,45	3,23
2022-3	71,20	4,18	2,09
2022-2	70,25	3,23	1,62
2022-1	43,85	3,23	1,62
2021	23,70	2,10	1,05
2020	21,36	1,73	0,87
2019	20,55	1,48	0,74
2018	19,13	0,88	0,44

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8105/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8105/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.