

25.305.8108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8108/B (204-920/1-8/B)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm (6 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları


Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	327,22	16,72	8,36
2023-2	248,63	10,13	5,07
2023-1	189,19	6,19	3,10
2022-3	150,04	4,01	2,01
2022-2	149,11	3,10	1,55
2022-1	91,60	3,10	1,55
2021	64,45	2,02	1,01
2020	58,42	1,66	0,83
2019	56,52	1,42	0,71
2018	53,64	0,90	0,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

Birim Fiyatlar



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8108/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.