

## 25.9-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.9-004</b>
<b>Tanımı</b>	4 Telli, 380/220V, 3x75A Aktif Sayaç
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	216,82	106,06	35,58
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	471,61	191,24	64,25
2005	0,00	0,00	0,00
2020	220,04	111,17	37,31
2013	121,70	42,40	14,20
2016	144,50	67,00	22,43
2004	0,00	0,00	0,00
2021	256,96	121,50	40,80
2018	174,03	81,23	27,24
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	160,80	72,00	24,13
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	970,93	330,77	110,90
2012	0,00	0,00	0,00
2015	119,00	52,40	17,55
2014	117,70	46,90	15,72

## 25.9-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikle pano malzemesi.
- Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiđi montaj malzemesi ve işçiliđi, gerektiđinde panonun aletin montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm<sup>2</sup> kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.9-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.