# KTB.95.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.95.2005** |
| Tanımı | 1 ½" EMT Boru |
| Birimi | m |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 338,99 | 51,26 | 25,63 |
| 2025-Kasım | 337,24 | 50,83 | 25,42 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 302,35 | 41,50 | 20,75 |
| 2024 | 299,10 | 24,12 | 12,06 |
| 2023-2 | 186,80 | 12,06 | 6,03 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 150,00 | 9,00 | 4,50 |
| 2022-3 | 440,66 | 17,65 | 8,83 |
| 2022-2 | 440,66 | 13,57 | 6,79 |
| 2022-1 | 253,60 | 11,72 | 5,86 |
| 2021 | 100,16 | 8,61 | 4,31 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.95.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

EMT boru ( Elektrical Metallic Tube ) sistemi,
Galvanizli çelik dişsiz borudan oluşan ve bağlantı parçaları dahil kablo koruma sistemdir.
Ürün sıcak daldırma yöntemiyle (RC) üretilmiş olacaktır.
Manyetik alan koruması ( EMI - SCREEN ) olacaktır. İç çapakları alınmış olacaktır.
Amerikan UL ,CE,TSE belgelerine sahip olacaktır.
Boru fiyatına montaj , dirsek ve her türlü malzeme dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.95.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.8205 | | 1 ½" EMT Boru | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,080000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 0,080000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.