KTB.95.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.95.1006**
Tanımı	DUVAR TİPİ DARBE TİTREŞİM DEDEKTÖRÜ
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2223,24	371,66	185,83
2025-Kasım	2143,95	368,46	184,23
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1747,84	300,88	150,44
2024	1039,50	227,00	113,50
2023-2	475,72	26,80	13,40
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	382,00	20,00	10,00
2022-3	378,46	20,49	10,25
2022-2	378,46	15,76	7,88
2022-1	295,60	13,61	6,81
2021	155,70	10,00	5,00
2020	337,70	13,70	6,85
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Uluslar arası standartlara sahip olmalıdır.
Sabitlendiği duvara dışarıdan yapılacak darbe, kırılma, yıkılma gibi titreşim oluşturan etkileri algılayabilmeli ve bu etkileri kontak çıkışı ile alarm kontrol paneline gönderebilmelidir.Dış etkilere karşı koruması bulunmalıdır.
Çalışma gerilimi 12 V. DC veya sisteme uyumlu gerilimde olmalıdır. Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8106		DUVAR TİPİ DARBE TİTREŞİM DEDEKTÖRÜ	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,580000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,580000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.