

25.305.2106/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.2106/33 (204-3107/3300)
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	400,20	83,01	41,51
2023-2	293,18	50,30	25,15
2023-1	217,54	30,86	15,43
2022-3	205,33	19,92	9,96
2022-2	200,74	15,31	7,66
2022-1	127,69	15,31	7,66
2021	69,59	10,05	5,03
2020	55,87	8,24	4,12
2019	51,52	7,00	3,50
2018	35,96	4,28	2,14

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2106/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığında içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2106/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.