

KTB.95.3007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.95.3007

Tanımı Dikey ve Dar Açılı Perde Tipi Hareket Dedektörü

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5115.88	371.67	185.84
2025-Kasım	4917.74	368.46	184.23
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	4008.38	300.88	150.44
2024	3293.25	227.00	113.50
2023-2	2144.46	16.08	8.04
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1722.00	12.00	6.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.3007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

perde tipi hareket dedektörü dikey ve dar açılı hareket dedektörü ayarlanabilir lens pozisyonu 0° veya 10° açı pozisyonunda olmalı, güvenlik uygulamaları için insan vücudu ölçüsünde algılama 6m x 4.5m çok yüksek emi ve rfi koruması, pcb üzerinde yalnızca yüzey montaj malzeme kullanılmalı, yarı iletken röle otomatik darbeli sinyal işleme, ayarlanabilir alarm süresi otomatik sıcaklık dengeleme dual element sensörü anti sabotaj anahtarı çalışma voltajı: 12v - 24v olmalı ürün fiyatına alımı, taşınması, montaj ve çalışır halde teslimi dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.3007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8307		Dikey ve Dar Açılı Perde Tipi Hareket Dedektörü	Adet	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.580000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	0.580000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.