

## 25.345.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.345.1202 (213-352)

**Tanımı** DN 20 (3/4") Vidalı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1955,38	175,38	87,69
2023-2	1768,75	106,25	53,13
2023-1	1344,19	65,44	32,72
2022-3	1321,00	42,25	21,13
2022-2	1311,26	32,51	16,26
2022-1	807,51	32,51	16,26
2021	432,66	21,31	10,65
2020	346,54	17,46	8,73
2019	278,14	14,88	7,44
2018	210,00	9,80	4,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

## 25.345.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1202		DN20 (3/4") Vidalı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.