

KTB.61.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.8004

Tanımı Tip-4: Vitrin İçi Mini Ray Spot (3- 5 W arası)

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3145,69	115,35	57,68
2025-Kasım	3116,11	114,35	57,17
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2530,88	93,38	46,69
2024	2177,25	71,00	35,50
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

6-7 W arası zoomlu LED ray spot armatür, Alüminyum Eloksal kaplama, Komple 6013 Alüminyum sođutucu gövde, 360 derece mafsallı, Dimlenebilir, Işık açısı ayarlanabilir, Işık Kaynađı: Cree Xlamp Led PowerLed, Led ömrü: 50.000 saat, 12-48 V Ray sistemi ile çalışan zoom ayarlı optik, 12-48V Slim ince ray sistem, Elektronik Kart devreli soket, 145-550 lümen arası, Işık rengi 2700K / 3000K /4000K / 5000 K/6000 K,, CRI en az >90, ebatları: ürün çapı 20mm – 25 mm arasında farklı ölçülerde olabilir. Yanmaz kablo -40°C to+105° C(3000hrs) IES test raporlu TSE, CE Belgesine sahip olmalıdır.

Not: Vitrin içi mini ray ve sürücüsü fiyatına dahildir. Kasa rengi, Işık açısı ve rengi yapı denetim elemanı tarafından belirlenecek olup, Vitrin içi aydınlatma elemanı özel teknik şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında her türlü nakliyesi, zayıatı, alet edevat, işçilik, montajı ve yüklenici karı dahil TL fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.8004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8004		Tip-4: Vitrin İçi Mini Ray Spot (3- 5 W arası)	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,180000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.