

## 11.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1-011

**Tanımı** 24kV (Epoksi, B Kat.750 kg) Dâhili Tıp Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	62,23	27,12	10,91
2016	93,95	42,85	17,23
2003	0,00	0,00	0,00
2014	70,43	30,02	12,06
2004	0,00	0,00	0,00
2017	101,98	46,02	18,50
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	377,20	122,18	49,05
2011	0,00	0,00	0,00
2019	148,67	67,77	27,23
2015	77,17	33,48	13,46
2006	0,00	0,00	0,00
2020	146,81	71,07	28,55
2023-1	780,77	211,16	84,85
2010	0,00	0,00	0,00
2018	115,34	51,91	20,86
2021	176,30	77,73	31,21

## 11.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatorü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatorü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatorlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatorü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 11.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.