

25.410.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.410.2200 (238-520)

Tanımı 15 atmosfer basınçlı vidalı hava kompresörü, BF No: 238-500'deki montajlı birim fiyatlar %50 artırılarak, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır

Birimi

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.410.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile sođutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ve gerekli diđer bilgileri ile seçilecek, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun deđerde seçilmiş yağ ve havayı sođutmak amaçlı radyatörü, yağ ve hava ayırıcı, yağ filtresi, uygun deđerde seçilmiş yağ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri, yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde ses yalıtımlı kabini dâhil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde işyerinde temini ve montajı. (Depo bedeli fiyatın dışındadır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.410.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.