

## 11.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1-013

**Tanımı** 1kV (Epoksi, C Kat.1250 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2019	53,80	33,93	13,66
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	34,03	21,48	8,63
2015	27,51	16,78	6,75
2012	0,00	0,00	0,00
2017	36,81	23,06	9,27
2018	41,58	26,00	10,46
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	123,74	61,10	24,63
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	245,61	105,71	42,47
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	54,17	35,57	14,32
2004	0,00	0,00	0,00
2013	21,18	13,60	5,46
2021	63,10	38,89	15,67
2014	24,98	15,05	6,06
2008	0,00	0,00	0,00

## 11.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 11.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.