

## 11.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1-016

**Tanımı** 17.5kV (Epoksi, C Kat.1250 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	65,46	30,55	12,29
2009	0,00	0,00	0,00
2019	156,72	76,28	30,66
2022-1	391,00	137,44	55,23
2016	99,07	48,26	19,40
2007	0,00	0,00	0,00
2020	155,30	79,99	32,15
2017	107,46	51,82	20,83
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	121,50	58,44	23,49
2021	185,46	87,45	35,15
2023-1	803,82	237,47	95,40
2014	73,99	33,81	13,60
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	81,14	37,70	15,16

## 11.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 11.1-016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.