

## 25.567.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.567.1106 (360-106)</b>                                                    |
| <b>Tanımı</b>  | DN 50, İki yollu, dışlı bağlantılı, basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanası |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                            |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                   |
| <b>Fasikül</b> | Otomatik Kontrol Tesisatı                                                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 23731,48     | 588,29        | 294,15          |
| 2025-Kasım  | 22637,20     | 583,24        | 291,62          |
| 2025-Ekim   | 22022,24     | 568,74        | 284,37          |
| 2025-Eylül  | 22029,06     | 550,91        | 275,46          |
| 2025-Ocak   | 18813,75     | 476,25        | 238,13          |
| 2024        | 15636,00     | 361,00        | 180,50          |
| 2023-2      | 12042,38     | 218,75        | 109,38          |
| 2023-1      | 10882,25     | 133,50        | 66,75           |
| 2022-3      | 7858,86      | 86,13         | 43,07           |
| 2022-2      | 7838,99      | 66,25         | 33,13           |
| 2022-1      | 4777,00      | 66,25         | 33,13           |
| 2021        | 3730,00      | 52,00         | 26,00           |
| 2020        | 2870,00      | 42,30         | 21,15           |
| 2019        | 2350,00      | 36,00         | 18,00           |
| 2018        | 1850,00      | 28,40         | 14,20           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.567.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, kapalı devre ısıtma veya soğutma sistemlerinde kullanılan, sistemdeki basınç değişimlerinin debi kontrolüne etki etmesini engelleyen düzeneğe sahip, vana otoritesi %100 olan, eşit yüzdesel akış karakteristiğine sahip, debi ölçüm noktaları bulunan basınçtan bağımsız (kombine) kontrol vanasının montajı ve ayarlarının yapılarak çalışır halde teslimi. (Vana motoru dâhil değildir)

## 25.567.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                        |        |          |
| 20.567.1106 |                 | DN 50 / İki yollu, dışlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                   | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                             | Saat   | 0,800000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                    | Saat   | 0,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.