

25.555.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.555.1002 (317-200)
Tanımı	Oransal kontrollü elektronik sıcak su kontrol paneli
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	37016,53	1007,50	503,75
2025-Kasım	36732,43	998,85	499,43
2025-Ekim	35344,71	974,04	487,02
2025-Eylül	34856,95	943,50	471,75
2025-Ocak	31165,63	815,63	407,82
2024	24893,75	618,75	309,38
2023-2	15546,00	375,00	187,50
2023-1	11896,88	226,88	113,44
2022-3	7010,25	146,25	73,13
2022-2	6976,50	112,50	56,25
2022-1	4912,50	112,50	56,25
2021	2990,00	70,00	35,00
2020	2350,00	57,00	28,50
2019	1920,00	48,10	24,05
2018	1510,00	38,00	19,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.555.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dış hava sistem gidiş suyundan veya kazanda bulunan elektronik sıcaklık duyar elemanlarından uyarım alan, önceden belirlenen bir program dâhilinde dış hava sıcaklığına göre gidiş suyu veya kazan suyu sıcaklığını ayarlamak için brülöre veya motorlu vanaya veya pompaya kumanda eden, programın belirlenmesi için gerekli düğme ve potansiyometreleri bulunan, günlük (24 saatlik) ve haftalık programlama yapabilen, yaz-kış geçiş işlevi olan, elektrik kesintisinden etkilenmeden devam etmesini sağlayan, dijital göstergeli, elektronik sıcak su kontrol panelinin işyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.555.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.555.1002		Oransal Kontrollü Elektronik Sıcak Su Kontrol Paneli / Elektronik Sıcak Su (Kazan) Kontrol Paneli (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.