

25.562.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.562.1101 (332-111)
Tanımı	Mekanik termostatlar, Fan-Coil Termostatu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3222,81	335,84	167,92
2025-Kasım	2902,48	332,95	166,48
2025-Ekim	2903,46	324,69	162,35
2025-Eylül	2818,56	314,50	157,25
2025-Ocak	2499,38	271,88	135,94
2024	1987,50	206,25	103,13
2023-2	1238,13	125,00	62,50
2023-1	931,88	75,63	37,82
2022-3	706,69	48,75	24,38
2022-2	695,44	37,50	18,75
2022-1	436,25	37,50	18,75
2021	274,00	22,60	11,30
2020	216,00	18,50	9,25
2019	165,00	15,70	7,85
2018	155,00	12,40	6,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.562.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oda sıcaklığını ayarlanan değerde tutmak için fan-coilin asgari 3 devirli fan motorunu durdurup çalıştıran ve otomatik fan-coil vanasını kontrol eden, motor demaraj akımlarına ve 220 voltta en az 1 A sürekli indüktif yüke dayanıklı, ayar düğmeli, 10/30 °C bölüntülü, üzerinde yaz kış anahtarı bulunan fan-coil termostatına ait kontak, elle düzeltme ilavesi (manuel reset) vb. ilaveler dâhil işyerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

25.562.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.562.1101		Mekanik termostatlar / Fan-Coil Termostatu / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.