

35.415.1430 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.415.1430 (832-102)
Tanımı	Konvansiyonel sabit sıcaklık dedektörü ve montajı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1557,93	399,54	199,77
2025-Kasım	1506,89	396,10	198,05
2025-Ekim	1489,61	386,26	193,13
2025-Eylül	1436,95	374,15	187,08
2025-Ocak	1228,69	323,44	161,72
2024	687,00	83,50	41,75
2023-2	421,00	43,90	21,95
2023-1	319,00	27,40	13,70
2022-3	251,00	17,70	8,85
2022-2	246,14	13,60	6,80
2022-1	198,00	13,60	6,80
2021	145,00	13,60	6,80
2020	120,00	11,10	5,55
2019	118,00	9,45	4,73
2018	90,50	7,50	3,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1430 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dedektör yarı-iletken sıcaklık algılama teknolojisi ile sıcaklık artış hızı'ne olursa olsun, sıcaklık belirli bir eşik değere ulaştığında algılama yapacaktır. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacak ve kolay takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1430 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.415.1430		Konvansiyonel sabit sıcaklık detektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.