

25.150.1414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.150.1414 (105-914)
Tanımı	Kapasite: 88 m ³ , Çap: Ø=7.500 mm Yükseklik: 2.000 mm, Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1047225,78	90419,85	45209,93
2025-Kasım	1025550,10	89644,05	44822,03
2025-Ekim	1011266,85	87415,80	43707,90
2025-Eylül	983832,84	84676,45	42338,23
2025-Ocak	854825,00	73200,00	36600,00
2024	735115,00	55490,00	27745,00
2023-2	537000,00	33625,00	16812,50
2023-1	407630,00	20505,00	10252,50
2022-3	335747,50	13227,50	6613,75
2022-2	332695,00	10175,00	5087,50
2022-1	193425,00	10175,00	5087,50
2021	130501,59	6667,25	3333,63
2020	97023,08	5463,50	2731,75
2019	91849,09	4649,50	2324,75
2018	73678,00	3355,75	1677,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, menhol, havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvrıma metodu ile üretilmiş olup; montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden silikon ve epidiem kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan, Türk Standartları Uygunluk Belgesine sahip modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.

Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü, giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taşma ağzı ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dâhildir. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1414 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1414		Kapasite 88 m ³ Çap ø 7500 mm Yükseklik 2000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Paslanmaz Çelik Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	124,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	124,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	28,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.