

25.705.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.705.1202 (1003-123)
Tanımı	İri Damlalı DN 20, Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1117,20	96,50	48,25
2025-Kasım	1068,34	95,68	47,84
2025-Ekim	1039,48	93,30	46,65
2025-Eylül	1037,64	90,38	45,19
2025-Ocak	886,88	78,13	39,07
2024	598,13	59,38	29,69
2023-2	394,69	35,94	17,97
2023-1	278,13	21,88	10,94
2022-3	210,69	14,06	7,03
2022-2	207,41	10,79	5,40
2022-1	189,54	10,79	5,40
2021	155,00	6,85	3,42
2020	120,00	5,60	2,80
2019	108,00	4,75	2,38
2018	86,50	3,75	1,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.705.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Depo, yatak odası, büyük oda, koridor, çatı, vb. Özel uygulamalar için üretilmiş ve onaylanmış. Yangının ısı sonucu, cam veya eriyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.705.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.705.1202		İri Damlalı DN 20 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.