

35.750.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.750.2003 (981-103)
Tanımı	3x25 veya 4x20 mm ölçüde indirme iletkeni için elektrolitik bakır şerit, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yıldırımdan Korunma Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	781,55	91,88	45,94
2025-Kasım	767,98	91,08	45,54
2025-Ekim	720,90	88,83	44,42
2025-Eylül	692,26	86,04	43,02
2025-Ocak	572,08	74,38	37,19
2024	443,00	87,50	43,75
2023-2	300,00	46,00	23,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	219,00	28,70	14,35
2022-3	191,00	18,50	9,25
2022-2	186,68	14,20	7,10
2022-1	94,00	14,20	7,10
2021	72,00	10,90	5,45
2020	51,00	8,90	4,45
2019	43,90	7,55	3,78
2018	36,40	6,10	3,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.750.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Şartnamesinde yazılı olduğu şekilde çıplak elektrolitik som bakır iletken ile çatı ve iletkenleri tesisatı yapılması kızıl döküm veya benzeri malzemeden ucu sivri veya vidalı çatal tespit kroşeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna bağlantı yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alınması, iletken gerektiğinde eklerin termokaynak ile yapılması, muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.750.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.750.2003		3 x 25 veya 4 x 20 mm. ölçüde indirme iletkeni için elektrolitik bakır şerit / Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,140000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.