

25.715.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.715.1102 (1004-112)
Tanımı	DN 32, Test ve drenaj vanası, dişli, piring
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5445,05	1343,33	671,67
2025-Kasım	5240,48	1331,80	665,90
2025-Ekim	5100,96	1298,70	649,35
2025-Eylül	5064,63	1258,00	629,00
2025-Ocak	4337,50	1087,50	543,75
2024	3391,25	825,00	412,50
2023-2	2552,50	500,00	250,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1943,75	302,50	151,25
2022-3	1288,54	195,00	97,50
2022-2	1243,54	150,00	75,00
2022-1	1053,75	150,00	75,00
2021	673,00	102,00	51,00
2020	526,00	83,50	41,75
2019	473,00	71,00	35,50
2018	354,00	56,00	28,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bronz veya pirinç malzemeden yapılmış, küresi paslanmaz, K faktörü 80 ile 360 değerleri arasında, 21 bar (300 PSI) çalışma basıncında, üç konumlu olarak işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.715.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.715.1102		DN 32 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.