

## 35.430.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.430.1320 (833-1460)</b>          |
| <b>Tanımı</b>  | Duvar Hoparlörü, Acil Anons Sistemleri |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı          |
| <b>Fasikül</b> | Zayıf Akım İç Tesisatı                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2148,53      | 567,45        | 283,73          |
| 2025-Kasım  | 2106,69      | 562,58        | 281,29          |
| 2025-Ekim   | 2085,33      | 548,59        | 274,30          |
| 2025-Eylül  | 2067,49      | 531,40        | 265,70          |
| 2025-Ocak   | 1933,58      | 459,38        | 229,69          |
| 2024        | 1340,00      | 206,00        | 103,00          |
| 2023-2      | 734,00       | 108,00        | 54,00           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 552,00       | 67,50         | 33,75           |
| 2022-3      | 428,00       | 43,50         | 21,75           |
| 2022-2      | 417,96       | 33,40         | 16,70           |
| 2022-1      | 383,00       | 33,40         | 16,70           |
| 2021        | 283,00       | 33,40         | 16,70           |
| 2020        | 227,00       | 27,30         | 13,65           |
| 2019        | 222,00       | 23,20         | 11,60           |
| 2018        | 217,00       | 18,40         | 9,20            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.430.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Hoparlör trafolu olmalı ve 6 W, 3 W, 1,5 W ve 0,75 W olarak sürülebilecektir. Hoparlör metal ya da ABS malzemeden üretilmiş olmalıdır. 6 W güçte, 1 metrede ve 1 kHz'de ses basınç seviyesi en az 90 dB olmalı ve üretici bunu ürün bilgilendirme sayfasında açıkça belirtmiş olmalıdır. Hoparlör, TS EN 54-24 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan dubar hoparlörünün işyerine nakli, montajı, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.430.1320 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                           | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                              |        |          |
| 30.430.1320 |                 | Duvar Hoparlörü / Acil Anons Sistemleri (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                               |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                         | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                  | Saat   | 0,750000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                         | Saat   | 0,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.