

## 17.2-042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-042

**Tanımı** 36kV, 630A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	2016,00	750,60	420,90
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	2412,70	1019,90	582,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	3750,23	1517,30	857,40
2018	2875,14	1156,72	656,63
2016	2347,50	949,50	541,80
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	4335,00	1580,09	899,41
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	1602,60	612,80	340,50
2014	1793,90	680,00	377,10
2008	0,00	0,00	0,00
2021	5166,92	1713,76	983,79
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	11438,35	2759,61	1546,75
2023-1	21995,30	4764,62	2672,06
2005	0,00	0,00	0,00

## 17.2-042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.