

## 35.440.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.440.2007 (833-717)

**Tanımı** Sürekli yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3162,46      | 399,54        | 199,77          |
| 2025-Kasım  | 3132,98      | 396,10        | 198,05          |
| 2025-Ekim   | 3083,15      | 386,26        | 193,13          |
| 2025-Eylül  | 2988,39      | 374,15        | 187,08          |
| 2025-Ocak   | 2545,84      | 323,44        | 161,72          |
| 2024        | 1510,00      | 121,00        | 60,50           |
| 2023-2      | 935,00       | 63,50         | 31,75           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 754,00       | 39,50         | 19,75           |
| 2022-3      | 652,00       | 25,50         | 12,75           |
| 2022-2      | 645,94       | 19,60         | 9,80            |
| 2022-1      | 407,00       | 19,60         | 9,80            |
| 2021        | 272,00       | 14,00         | 7,00            |
| 2020        | 226,00       | 11,40         | 5,70            |
| 2019        | 224,00       | 9,65          | 4,83            |
| 2018        | 186,00       | 7,65          | 3,83            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.440.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Demir sacdan özel profilli, led ışık kaynaklı, kesitinde yanan tipleri şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek, sürekli yanan tipleri şebeke gerilimi varken yanan ve şebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil durum çalışma süre'si kadar aydınlatma sağlayacak şekilde özel geçmeli soketle bağlanan, 70 °C'de sürekli çalışabilecek özellikte yüksek sıcaklık tipi kuru tip bakım gerektirmeyen Nikel Kadmiyum aküsü, akü şarj ve transfer devresi, akü düşük gerilim ve aşırı deşarj koruma devreleri, akü şarj lambası dâhil, mat veya şeffaf prizmalı pleksiglaslı, TS EN 60598-2-22 standardına uygun ve Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, TS ISO 3864-1 /2, TS EN ISO 7010, TS EN 60598-1, TS EN 60598-2-22, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş acil durum aydınlatma armatürünün temini, işyerine nakli ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.440.2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                                           |        |          |
| 30.440.2007 |                 | Sürekli yanan, gömme tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) / LED'li Acil durum aydınlatma armatürü / Acil Durum Aydınlatma Armatürleri (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                                            |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                                      | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                                               | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                                                      | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.