

25.732.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.732.1102 (1026-002)
Tanımı	2 kg ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (TS 9893 EN 12416-1,2)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	947,19	154,40	77,20
2025-Kasım	942,26	153,08	76,54
2025-Ekim	925,58	149,28	74,64
2025-Eylül	908,98	144,60	72,30
2025-Ocak	843,75	125,00	62,50
2024	647,50	95,00	47,50
2023-2	466,25	57,50	28,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	337,50	35,00	17,50
2022-3	285,26	22,50	11,25
2022-2	280,01	17,25	8,63
2022-1	201,00	17,25	8,63
2021	121,00	12,00	6,00
2020	94,00	9,80	4,90
2019	72,00	8,35	4,18
2018	55,50	6,60	3,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.732.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, ABC Sınıfı yangınları söndürmeye uygun, kuru kimyevi tozlu, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, alaşımlı sıvama gövdeli, dış korozyona karşı fosfatlanmış ve koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.732.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.732.1102		2 Kg / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ts 9893 En 12416-1,2) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.