

25.178.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.178.1200 (110-900)

Tanımı Güneş Enerjisi Kontrol Paneli, Güneş Enerjisi Kontrol Paneli

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11323,60	722,61	361,31
2025-Kasım	11209,14	716,41	358,21
2025-Ekim	10894,96	698,61	349,31
2025-Eylül	10707,24	676,71	338,36
2025-Ocak	9363,75	585,00	292,50
2024	6296,00	443,50	221,75
2023-2	4770,00	268,75	134,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3541,25	163,75	81,88
2022-3	3176,00	105,63	52,82
2022-2	3151,63	81,25	40,63
2022-1	2006,25	81,25	40,63
2021	1413,86	53,24	26,62
2020	1049,63	43,63	21,82
2019	875,46	37,13	18,57
2018	666,00	30,90	15,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.178.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Güneş enerjisi sistemi ile sıcak su üretmenin yapıldığı sistemlerde kullanılan, sensörlerinden biri kolektördeki sıcaklığı algılayan, ikincisi de boylerdeki sıcaklığı algılayıp bu değerlere göre sistemi kumanda edilebilen, dijital ekranı; kolektör sıcaklığını, boyler sıcaklığını ve fark sıcaklık ayarını gösteren, Güneş kolektörü sıcaklığı ile boyler arasındaki sıcaklık farkı ayarlanan değerden fazla ise pompayı çalıştırıp durduran, Fark sıcaklık ayarı +2 °C ile 20 °C arasında yapılabilen panellerin yerine montajı çalışır halde teslimi.

Not: Kontrol Panelleri, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe?, 93/68/EEC'e göre, AB elektromanyetik uyumluluk yönetmeliğine göre 89/336/EEC versiyon 92/31/EEC versiyon 93/68/EEC uygun, CE işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.178.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.178.1200		Güneş Enerjisi Kontrol Paneli / Güneş Enerjisi Kontrol Paneli / Sıcak Su Üreticileri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.