

016.300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	016.300	(44.100.1853)
Tanımı	Tecrit kalınlığı 5+5 cm Döşeme Tecridi	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	56,00	0,00	0,00
2019	67,00	0,00	0,00
2018	51,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

016.300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

DÖŞEME TECRİDİ (Ölçü: m²) Bozuk döşeme üzerine gerekli tesviye betonu yapılması, bitümlenmesi, odalarında tavan yüksekliği 5,2 m.yi geçen tesislerde 22 kg/m³ kesafetinde, $\hat{A}=0,033$ kcal/m.h.°C veya 0,038 W/m.K, tavan yüksekliği 5,20 metrenin altındaki tesislerde 20 kg/m³ kesafetinde $A=0,034$ kcal/m.h.°C veya 0,04 W/m.K olan tecrit levhalarının sıcak bitüm kitle döşemesi, fugaların mantar kiti ile işlenmesi, ikinci kat levhaların sıcak bitümle yapıştırılması, fuga aralarına kit uygulanması ince bir tabaka sıcak bitüm sürülmesi, tekmlili üzerine 10 cm kalınlığa kadar (10 cm dahil) beton dökülmesi, mozaik ve süpürgelik yapılması, silinmesi tam ve tekmlil idareye beğendirilecek şekilde bütün malzeme ve işçilik dahil.

Not 1 : izolasyon üzerine beton dökülmesi ve mozaik yapılması ayrıca ilgili birim fiyatlarından ödenecektir.

Not 2 : Bu uygulama, 1998 yılı ve daha sonraki yıllarda yapılan ihaleler için geçerlidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

016.300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.