

17.9-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	17.9-017
Tanımı	17.5kV, 75A OG Sigorta Patronu
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	126,62	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	91,55	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	142,23	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	101,83	0,00	0,00
2017	101,45	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	835,19	0,00	0,00
2022-1	553,50	0,00	0,00
2018	106,08	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	220,22	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	96,06	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	93,78	0,00	0,00

17.9-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, dahili ve harici tip seksiyonerler için sigorta buşonu (patronu). Sigorta buşonları (patronları) porselen ve optik göstergeli olacaktır. (Birim fiyatlar optik göstergeli sigorta buşonuna (patronuna) göre hazırlandığından optik göstergeli olmadığı takdirde malzeme birim fiyatından % 30 düşölerek ödeme yapılır.)
- b) Montaj: Sigorta buşonlarının (patronlarının) nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları ve yerlerine takılması seksiyoner montaj birim fiyatına dahildir.

17.9-017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.