

019.203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	019.203	(44.100.1983)
Tanımı	Yüzey İzolesi 100 + 100 mm Polistren Tank ve Yüzey İzolesi	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	83,00	0,00	0,00
2019	100,00	0,00	0,00
2018	76,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

019.203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

POLİSTREN TANK VE YÜZEY İZOLESİ (Ölçü: m²) İzole edilecek tank, vana veya yüzeylerin üzerine sıcak bitüm sürülmesi, en az 15 kg/m³ yoğunlukta polistrenin dilimler halinde birinci katın yapıştırılıp en fazla 1 metre aralıklarda galvaniz çemberle sarılıp sabitleştirilmesi, ara boşlukların sıcak bitümle doldurulup ikinci kat polistrenin yapıştırılması ve tahta çiviler ile tutturulması, Galvaniz çember ile izolenin sabitleştirilmesi, boşlukların sıcak şekilde kaliteli Amerikan bezi ile sarılması ve tutkallanması, tutkalın kurumasını müteakip 2 kat plastik boya ile boyanması, tam tekml malzeme işçilik dâhil olmak üzere iş yerinde yapılması, izolenin dışında ölçülerek metrekare olarak fiyatlandırılması. (İhzarat bedeli %80)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

019.203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.