

## 08-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>08-006</b>                |
| <b>Tanımı</b>  | 3" Gaz Borusu (L : 2.15m)    |
| <b>Birimi</b>  | Adet                         |
| <b>Kurum</b>   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] |
| <b>Fasikül</b> | 3. Bölge                     |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 69,56        | 34,46         | 11,54           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 104,63       | 58,49         | 19,59           |
| 2016   | 96,58        | 54,46         | 18,24           |
| 2015   | 83,25        | 42,55         | 14,25           |
| 2023-1 | 708,17       | 268,32        | 89,94           |
| 2022-1 | 336,15       | 155,30        | 52,02           |
| 2019   | 150,34       | 86,14         | 28,85           |
| 2018   | 117,53       | 65,98         | 22,10           |
| 2020   | 150,44       | 90,34         | 30,26           |
| 2021   | 168,05       | 98,80         | 33,09           |
| 2014   | 75,83        | 38,16         | 12,78           |

## 08-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun siyah gaz borusu, (2.15 m boyunda.)
- Montaj: 2.15 m boyunda gaz borusunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, en az iki kelepçe ile çıkış diređine bağlanması, bir kat sülyen, (veya muadili) İki kat yağlı boya ile boyanması, montaj için kullanılan kelepçe, kanca, somun ve karşılık laması dahil. (Zaruri hallerde kullanılmasına lüzum görülen demiri poz 5.4.1 veya 5.5.2'ye göre ayrıca ödenir.)

## 08-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.