

22.1.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.1.2-001
Tanımı	36 kV, 400 kVA RMU'lu Sac Trafo Köşkü
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	30086,45	2175,00	1338,79
2003	29161,00	1812,00	1103,70
2006	29476,75	2755,75	1678,69
2009	33203,06	3852,06	2388,97
2008	31135,03	3486,03	2163,03
2007	33989,43	3280,43	2022,44
2011	33796,28	3967,61	2633,51
2010	33344,61	3967,61	2457,00
2005	31290,68	2500,00	1560,82
2014	42782,00	5665,00	3596,00
2012	35576,61	4678,61	2902,12
2013	37586,00	5118,00	3221,00
2015	44381,00	6317,00	4051,00
2016	49048,00	8086,00	5395,00
2017	53481,00	8684,00	5779,00
2018	62256,20	9795,34	6501,71
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.1.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta ve ölçülerde, sıcak daldırma galvanizli sacdan mamul, şartnamesine ve standardına uygun olarak boyanmış, üç bölmeli sac köşk. Birinci bölmenin içerisinde SF6 gazlı ortamda, yük altında açma kapama yapabilen; bir giriş, bir çıkış ve bir trafo çıkışından ibaret rina main ünit (RMU), ikinci bölmede trafonun montajı için gerekli teçhizat ile donatılmış boş bölmesi, trafosu hariç üçüncü bölmede ise trafo gücüne uygun AG çıkış panosu bulunan tüm malzeme ve teçhizatı ile komple. (Kablo bağlantı parçalarının malzeme bedeli dahildir.)

b) Montaj: Ring Main Üniteli (RMU) sac köşkün montaj yerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masraflar], şartname ve projesine uygun ölçülerde gömülmesi için temel hafriyatının yapılması, çıkacak taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, temel kalıplarının yapılması, 250 dozlu beton kullanılarak betonarme temel yapılması, kablo giriş, çıkış ve yağ tahliye kanallarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı. (Montaj için gerekli kalıplık kereste, kum, çakıl, civata, kanca, somun, rondela vs.nin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.1.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.